



Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Subdirección Administrativa y Financiera
Departamento de Abastecimiento
Unidad de Licitaciones

**ACTA DE EVALUACIÓN ID 2111-162-LE26
ADQUISICIÓN DE GENERADOR PORTÁTIL**

En Santiago con fecha 21-07-2026, se reúne la Comisión Evaluadora de la propuesta pública ID 2111-162-LE26 denominada **ADQUISICIÓN DE GENERADOR PORTÁTIL**, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, nombrada mediante Resolución Exenta N°1211 de fecha 27-05-2026, que aprueba Bases de Licitación antes señalada:

NOMBRE	CARGO
Gustavo Schneider	Jefe mantención e infraestructura
Jennifer Jones Cordero	Supervisora equipos industriales
Gerardo Rojas Velásquez	Ingeniero Eléctrico

**Se deja constancia que Jennifer Jones Cordero Supervisora equipos industriales remplace en esta comisión a Johana Molina Alvarez Profesional RRF debido a que no se encuentra realizando sus funciones en el Hospital.*

Llamado a Concurso.

Con fecha 28-05-2026, se publican las Bases de Licitación de ID 2111-162-LE26 en el portal www.mercadopublico.cl, con el nombre de **ADQUISICIÓN DE GENERADOR PORTÁTIL** del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°1211 de fecha 27-05-2026.

La Licitación antes señalada se conforma por el siguiente equipo, detallado a continuación:

EQUIPOS	CANTIDADES
GENERADOR PORTÁTIL Y TABLERO DE FAENA CON CONDUCTOR Y CARRO DE ARRASTRE	1

Apertura Administrativa.

Con fecha 03-06-2026, se realiza la apertura electrónica de la licitación, recibiendo seis (6) ofertas de los siguientes proveedores:

RUT	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
78.230.724-K	KDF SPA.
78.290.409-4	MAQUINARIA CEIGAC SPA.
78.056.642-6	NATIVE SPA.
77.803.716-5	SEINCO SERVICIOS DE INVERSIONES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA.
76.039.285-5	ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIOS TIRREAU Y COMPANIA LTDA.
77.376.028-4	TEXES SPA.

I. Verificación de antecedentes mínimos para ofertar.

De acuerdo a las Bases de la Licitación, se solicitaron antecedentes mínimos para ofertar a cada proveedor, entre los cuales: Anexo N°3-A, Anexo N°3-B, Anexo N°3-C, Anexo N°4, Anexo N°6, Anexo

N°7, Anexo N°8, Anexo N°9 y otros documentos publicados por los oferentes en el sistema de información www.mercadopublico.cl, determinando así si las ofertas son aceptadas o declaradas inadmisibles y/o desiertas según se detalla a continuación:

N°	R.U.T. Proveedor	Razón Social Proveedor	Anexo N°1	Anexo N°3A	Anexo N°3B	Anexo N°3C	Anexo N°4	Anexo N°6	Anexo N°7	Anexo N°8	Anexo N°9	Garantía	Asistencia en terreno	Capacitaciones	Plazo de Entrega	Precio total ≤ a \$13.000.000	Estado de la Oferta	Observaciones
1	78.230.724-K	KDF SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inadmisible	No cumple con las especificaciones técnicas Anexo N°6
2	78.290.409-4	MAQUINARIA CEIGAC SPA.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Inadmisible	No se pueden abrir los anexo adjuntos
3	78.056.642-6	NATIVE SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	Inadmisible	No cumple con las capacitaciones
4	77.803.716-5	SEINCO SERVICIOS DE INVERSIONES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inadmisible	No cumple con las especificaciones técnicas Anexo N°6
5	76.039.285-5	ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIOS TIRREAU Y COMPAÑIA LTDA.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	Inadmisible	No cumple con las especificaciones técnicas Anexo N°6 y Garantía Técnica
6	77.376.028-4	TEXES SPA.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inadmisible	No cumple con las especificaciones técnicas Anexo N°6

*Consta que cada una de las ofertas presentada por los proveedores adjunta el Anexo N°6 sin completar el nombre de los archivos para cada atributo en algunas de las casillas del Anexo, Asimismo, se aprecia que tales antecedentes se incluyen en las ofertas y a la vista lo cual permitió a la comisión evaluadora verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales que alude el Anexo N°6 de las bases técnicas. Aplica dictamen N°E500593N24 de fecha 13-06-2024.

- Se rechaza la oferta del proveedor **KDF SPA.** de Rut: **78.230.724-K** debido a que no cumple con el siguiente **Requisito de Admisibilidad** según las bases de la licitación **Numeral 4.2.4.2:**
 - o No cumple con los siguientes ítems de las Especificaciones Técnicas **Anexo N°6:**
 - 1.5 “Factor de potencia” no informa y no se pudo verificar.
 - 2.1 “Evaflex libre de halógeno de 5x8 mm. de al menos 50 metros” no informa y no se pudo verificar
 - 3.1 “Dipo de protección” no informa y no se pudo verificar.
 - 3.2 “Doble tapa” no informa y no se pudo verificar.
 - 3.3 “Tipo de material” no informa y no se pudo verificar.
 - 3.4 “Base interna” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.1 “1 enchufe hembra industrial monofásico sobrepuesto” no informa y no se pudo verificar.

- 4.2 “2 enchufe hembra industrial trifásico sobrepuesto” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.3 “4 hydrobox S/P tomacorriente triple 10/16A” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.4 “2 enchufe macho industrial volante” no informa y no se pudo verificar.
 - 5.1 “Atril metálico para soportar tablero” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.1 “1 automático general 4x50 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.2 “5 automático 1x16 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.3 “1 automático trifásico 4x32 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.4 “5 protector diferencial 25A 30mA” no informa y no se pudo verificar.
- Se rechaza la oferta del proveedor **MAQUINARIA CEIGAC SPA.** de Rut: **78.290.409-4** debido a que no cumple con el siguiente **Requisito de Admisibilidad** según las bases de la licitación **Numeral 4.2.4.2:**
 - Los documentos adjuntos en su oferta, incluido sus Anexos no se pueden abrir.
- Se rechaza la oferta del proveedor **NATIVE SPA.** de Rut: **78.056.642-6** debido a que no cumple con los siguientes **Requisito de Admisibilidad** según las bases de la licitación **Numeral 4.2.4.2:**
 - No cumple con las Capacitaciones debido a que la carta de compromiso adjuntada que indica el proveedor no se encuentra completada ni firmada **Anexo N°9.**
- Se rechaza la oferta del proveedor **SEINCO SERVICIOS DE INVERSIONES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA.** de Rut: **77.803.716-5** debido a que no cumple con el siguiente **Requisito de Admisibilidad** según las bases de la licitación **Numeral 4.2.4.2:**
 - No cumple con los siguientes ítems de las Especificaciones Técnicas **Anexo N°6:**
 - 1.1 “Potencia”.
 - 2.1 “Evaflex libre de halógeno de 5x8 mm. de al menos 50 metros” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.1 “1 enchufe hembra industrial monofásico sobrepuesto” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.2 “2 enchufe hembra industrial trifásico sobrepuesto” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.3 “4 hydrobox S/P tomacorriente triple 10/16A” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.4 “2 enchufe macho industrial volante” no informa y no se pudo verificar.
 - 5.1 “Atril metálico para soportar tablero” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.1 “1 automático general 4x50 A” no informa y no se pudo verificar.

- 6.2 “5 automático 1x16 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.3 “1 automático trifásico 4x32 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.4 “5 protector diferencial 25A 30mA” no informa y no se pudo verificar.
 - 7.1 “Carro de arrastre con ruedas que soporte generador ofertado, con la finalidad de poder mover el generador por las dependencias del hospital.” No informa y no se pudo verificar.
 - No cumple con la Garantía Técnica debido a que condiciona su vigencia a “12 meses o 1.000hrs de uso”.
- Se rechaza la oferta del proveedor **ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIOS TIRREAU Y COMPANIA LTDA.** de Rut: **76.039.285-5** debido a que no cumple con los siguientes **Requisito de Admisibilidad** según las bases de la licitación **Numeral 4.2.4.2:**
- No cumple con los siguientes ítems de las Especificaciones Técnicas **Anexo N°6:**
 - 2.1 “Evaflex libre de halógeno de 5x8 mm. de al menos 50 metros” no informa y no se pudo verificar.
 - 3.1 “Dipo de protección” no informa y no se pudo verificar.
 - 3.2 “Doble tapa” no informa y no se pudo verificar.
 - 3.3 “Tipo de material” no informa y no se pudo verificar.
 - 3.4 “Base interna” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.1 “1 enchufe hembra industrial monofásico sobrepuesto” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.2 “2 enchufe hembra industrial trifásico sobrepuesto” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.3 “4 hydrobox S/P tomacorriente triple 10/16A” no informa y no se pudo verificar.
 - 4.4 “2 enchufe macho industrial volante” no informa y no se pudo verificar.
 - 5.1 “Atril metálico para soportar tablero” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.1 “1 automático general 4x50 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.2 “5 automático 1x16 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.3 “1 automático trifásico 4x32 A” no informa y no se pudo verificar.
 - 6.4 “5 protector diferencial 25A 30mA” no informa y no se pudo verificar.
 - 7.1 “Carro de arrastre con ruedas que soporte generador ofertado, con la finalidad de poder mover el generador por las dependencias del hospital.” No informa y no se pudo verificar.

- Se rechaza la oferta del proveedor **TEXES SPA.** de Rut: **77.376.028-4** debido a que no cumple con el siguiente **Requisito de Admisibilidad** según las bases de la licitación **Numeral 4.2.4.2:**
 - o No cumple con el siguiente ítem de las Especificaciones Técnicas **Anexo N°6:**
 - 5.1 “Atril metálico para soportar tablero” no informa y no se pudo verificar.

II. PROPOSICIÓN FUNDADA DE DESERCIÓN.

En síntesis, esta Comisión Evaluadora procede a recomendar al Director del Hospital, la declaración desierta de la Licitación ID **2111-162-LE26** denominada **ADQUISICIÓN DE GENERADOR PORTÁTIL**, debido que las ofertas recibidas no cumplen con los requisitos de admisibilidad de las bases administrativas.